

## OZNACZENIA

- Zmodyfikowany - dot. Dział 08m.
- Istniejąca zagała kontroli wraz ze zmianą odpowiedzialności, bez zmian
- Zagała służbowe inspekcji odpowiedzialnej i przy dot. 08m.

UMAGI:

1. Instalację ogólną wykonano jako rozdzielającą, z modułami i szynami termostatu. Zwody poziome na dachu wykładać tulejami D=2x20 mm.
  2. Miejsce sterowni instalacji szafiliśmy wentylacją przy wlotach powietrza oraz wszystkie nabołki dachowe i metalowe izolację na przewodach, w których pracują urządzenia elektryczne powinny znajdować się w przestrzeni chronionej przez zwody poziome.
  3. W każdym przypadku zbilansowania instalacji ogólnych nie ochronowego obłoku należy zachować odstęp bezpieczeństwa min. 0,5m.
- Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiar sprawności i sporządzić protokół.

