

GKiM.6220.2.2026.10

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (*Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.*) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.*) po rozpatrzeniu wniosku inwestora **Wałbrzyskiego Związku Wodociągowego i Kanalizacyjnego** za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja Surmy

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej

i jednocześnie określam następujące warunki dla realizacji przedsięwzięcia:

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym z dala od cieków wodnych i miejsc podmokłych.
2. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
3. Zastosować rozwiązania konstrukcyjne studni kanalizacyjnych, które zapewnią całkowitą szczelność, odporność na filtrację wód gruntowych do kanalizacji oraz ścieków do wód gruntowych.
4. Zabrania się niszczenia bądź uszkodzania urządzeń wodnych oraz wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą powodować zmniejszenie statyczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej.
5. W przypadku odprowadzania wód z wykopów budowlanych należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16.04.2026 r. inwestor Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja Surmy wystąpiła do tutejszego organu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej.

W myśl uregulowań zawartych w §3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*Dz. U. z 2019 r. poz. 1839*) w/w inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Głuszycy pismem z dnia 28.04.2026 r. znak GKiM.6220.2.2026.1, zawiadamiając strony o wszczęciu postępowania jednocześnie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni w Legnicy o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i ustalenia jego zakresu.

Opinie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wyraził, po uzyskaniu stosownych uzupełnień od inwestora, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 2 października 2026r. (znak WOOŚ.4220.187.2026.WK.6) oraz po uzyskaniu stosownych uzupełnień, Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinie z dnia 17 czerwca 2026 r. (znak VL.ZZŚ.4130.60.2026.JS), ze wskazaniem warunków środowiskowych dla planowanej inwestycji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał milczącą opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z karta informacyjną planowane przedsięwzięcie to budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Głuszyca Górnej. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 61/2, 74/6, 75/1, 77/22 obręb Głuszyca Górna, która w części objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach inwestycji zaprojektowano sieć kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej o łącznej długości ok. 1,2 km, a także sieci wodociągowej o długości ok. 1,3 km. Tereny, na których planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej stanowiąć będzie głównie obszary pasów dróg (jezdnie i pobocza) o nawierzchni asfaltowej lub szutrowej. Zgromadzone ścieki w systemie grawitacyjnym z istniejących bądź planowanych budynków zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie systemem kanalizacyjnym Aglomeracji Walim dostarczone na oczyszczalnię ścieków w Jugowicach. Na całym terenie objętym niniejszą inwestycją zlokalizowane są rowy przydrożne i polne. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana metodą wykopu otwartego. Rurociągi układane będą powierzchniową lub metodą igłofiltrów. Dopuszcza się również możliwość wykonania pompowni sanitarnej. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci, na załamaniach i w węzłach (połączeniach) kanałów głównych i bocznych, zaprojektowano studnie wykonane z wodoszczelnego, mało nasiąkliwego i mrozoodpornego betonu wysokiej jakości zakończone u góry zwężką redukcyjną lub płaską płytą pokrywową. Studnie będą spełniać wymagania i normy, zostaną one posadowione na podłożu naturalnym tj. na nienaruszonym rodzimym gruncie lub na podsypce piaskowej. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach górskich lub leśnych, obszarach przylegających do stawów i rzek, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Ze względu na rodzaj i skalę inwestycji nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy. Z uwagi na ruchomy teren budowy przewiduje się ruchomy barak i przewoźny węzeł sanitarny bezodpływowy. Odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach, a następnie odbierane przez uprawnioną firmę, a następnie poddawane utylizacji. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, na placu budowy zostaną zapewnione środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Podczas realizacji inwestycji wszystkie rurociągi zostaną poddane próbie szczelności. Wodę potrzebną do wykonania prób szczelności zostaną pobrane z sieci wodociągowej, a następnie po ww. próbach odprowadzona będzie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Mając na uwadze charakter i skalę przedsięwzięcia, jego realizacja nie powinna mieć wpływu na zmiany klimatu. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie również negatywnie na walory krajobrazowe.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek. Planowana inwestycja realizowana będzie w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Kamienne (PLH020038) oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (PLB020010). Inwestycja realizowana będzie w odległości ok. 1km od korytarza ekologicznego Góry Złote – Góry Sowie GKZ-7B.

Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia i jego lokalny charakter, przy uwzględnieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie będzie ono miało znacząco negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 200 oraz ich integralność i spójność sieci Natura 2000, a także na różnorodność biologiczną i obszar górski.

Z ww. powodów należy wykluczyć możliwość oddziaływanie transgranicznego inwestycji, podobnie jak możliwość wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na względzie orzeka się jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Głuszycy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ROMAN GŁÓD
Data: 2026.10.14 11:04:32
CEST

Otrzymują:

1. Wg. rozdzielnika (zgodnie z art. 64 ust.1 u. o udost. info. o środow.);
 2. Maciej Surma
Termo Projekt Zachód Sp. z o.o.
53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 52A
 3. BIP od dnia 14.10.2026 r.;
 4. a/a – GKiM.
- Sprawę prowadzi: Iwona Reczek-Cizio, Tel 74 660 46 75

Rozdzielnik:

1. **Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
we Wrocławiu**
ul. Jana Długosza 68
51-162 Wrocław
2. **Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny**
ul. Armii Krajowej 35C
58 – 302 Wałbrzych
3. **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**
RZGW we Wrocławiu
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Macieja Rataja 32
59-220 Legnica.